

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

/Б.А. Грибков/

«27» мая 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ИЛ-927С/21 от 27.05.2021 г.

1. Заказчик: ООО «ТТС ЗАКАЛКА»

445000, Россия, Самарская область, город Тольятти, шоссе Обводное, дом 99.

2. Изготовитель ООО «ТТС ЗАКАЛКА»

3. 445000, Россия, Самарская область, город Тольятти, шоссе Обводное, дом 99, офис 5.

4. Дата получения образцов: 24.05.2021 г

5. Регистрационные номера: №464/1,2,3; 467/1,2,3; 470/1,2,3.

6. Процедура отбора образцов: акт отбора образцов № 51 от 18.05.2021

7. Дата проведения испытаний: 26.05.2021 г.

8. Место проведения испытаний: Испытательная лаборатория «Сертификация банковского оборудования - сервис» 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110

9. Цель испытаний: Подсчёт образовавшихся при разрушении стекла осколков

10. Нормативная документация, устанавливающая требования продукции:
ГОСТ 30698-2014

11. Предоставленная документация: ТУ 23.12.12-001-03900365-2021, паспорт качества.

12. Характеристика образцов: Образцы стекла, закаленного толщиной 4,6,10 мм
имеют габаритные размеры 1100х360 мм

13. Методика проведения испытаний: ГОСТ 33002-2014

14. Оборудование: Линейка измерительная металлическая с ценой деления 1 мм, инв. №003, свидетельство о поверке №20-02-1401 от 18.11.2020 до 17.11.2021 г.

Штангенциркуль ШЦ-I, инв. №004, свидетельство о поверке №20-02-1399 от 18.11.2020 до 17.11.2021.

Рулетка измерительная металлическая СС10М, «Fisco tools limited» длиной 10 м, цена деления 1 мм, инв. №008, сертификат о калибровке № ДЗЧ-2/1398 от 18.11.2020 до 17.11.2021.

Молоток слесарный, инв. №039Ш

Шаблон с квадратным отверстием (50×50)±1 мм, инв. №040Ш

15. Результаты испытаний:




Регистрационный номер образца	Тип ударника	Количество осколков шт.
№ 464/1 (стекло 4 мм)	Молоток, масса головки (75±2) г	43
№ 464/2 (стекло 4 мм)	Молоток, масса головки (75±2) г	45
№ 464/3 (стекло 4 мм)	Молоток, масса головки (75±2) г	41
№ 467/1 (стекло 6 мм)	Молоток, масса головки (75±2) г	49
№ 467/2 (стекло 6 мм)	Молоток, масса головки (75±2) г	51
№ 467/3 (стекло 6 мм)	Молоток, масса головки (75±2) г	46
№ 470/1 (стекло 10 мм)	Молоток, масса головки (75±2) г	49
№ 470/2 (стекло 10 мм)	Молоток, масса головки (75±2) г	47
№ 470/3 (стекло 10 мм)	Молоток, масса головки (75±2) г	44

16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: при испытании образцов закаленных стекол, регистрационные номера №464/1/2/3, №467/1/2/3, №470/1/2/3 производства Общества с ограниченной ответственностью «ТТС ЗАКАЛКА» общее количество осколков в квадрате (50х50) ±1 мм составило более 40 шт., что соответствует требованиям ГОСТ 30698-2014 п.п. 5.1.5. табл. 7.

Испытания провели:


Руководитель ИЛ «СБО - сервис»

Испытатель:




/Б.А. Грибков/

/Р.Л. Тихомиров/



Протокол № ИЛ-927С/21 от 27.052021 г.

Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения АНО «СБО-сервис». Результаты протокола распространяются только на предоставленные образцы.